



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(Εθν. Αντίστασης 161 ΤΚ 55134 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

Θεσσαλονίκη 22-06-2023
Αριθ. Πρωτ. 7375

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : Οικονομικού
Γραφείο: Προμηθειών
Πληροφορίες: Αντωνίου Θ.
Τηλέφωνο: 2313 304 464
Email: promagpavlos@outlook.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. 2023-27/ΣΠ
«ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV:39717200-3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV:39717200-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.998,00€ με ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης συνολικής ποσότητας μέχρι 100% της κατακυρωθείσας ποσότητας κλιματιστικών έως τη λήξη της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού προμηθειών και υπηρεσιών διαχειριστικού έτους 2023 και με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/16.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. του ν. 4412/2016 (Α'147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή) στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2007/66/ΕΚ».
2. του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»,
3. του π.δ. 80/2016 (Α'145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

Β. Τις αποφάσεις – έγγραφα:

1. Την με αριθ. Β11/9^η ΣΥΝ/15-06-2023 (ΑΔΑ:6Π6Ι46906Ι-948) Απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου έγκρισης του τέταρτου Υποβληθέντα Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του διαχειριστικού έτους 2023.
2. Το με αριθ. 6664/02-06-2023 αίτημα επειγουσών αναγκών της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ».
3. Την με αριθ. 1025/07-06-2023 (ΑΔΑ:ΨΝ9Τ46906Ι-ΦΚ2) Πράξη Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος», με την οποία εγκρίθηκε το με αριθ. 6664/02-06-2023 αίτημα επειγουσών αναγκών της προϊσταμένης της Τεχνικής Υπηρεσίας με επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, αναφορικά με την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» και η διενέργεια συλλογής προσφορών.
5. Την απόφαση δέσμευσης δαπάνης με αριθ. πρωτ. Διοικ. 1082/19-06-2023 (ΑΔΑ:ΨΔΜ946906Ι-6ΜΟ) με α/α 755 η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7112.01.

Το Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» προβαίνει σε αναζήτηση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, για την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV:39717200-3 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.998,00€ με ΦΠΑ 24% και δικαίωμα προαίρεσης συνολικής ποσότητας μέχρι 100% της κατακυρωθείσας ποσότητας κλιματιστικών έως τη λήξη

23PROC012932602 2023-06-22

της σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, σε εφαρμογή του Πίνακα Προγραμματισμού Διαγωνισμών, Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας του διαχειριστικού έτους 2023.

Αντικείμενο του διαγωνισμού-συνοπτικά στοιχεία

Είδος διαγωνισμού	Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016
Αριθμός διαγωνισμού	2023-27/ΣΠ
Κριτήριο κατακύρωσης	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών	Δευτέρα 03-07-2023 Ώρα 14:30 μ.μ.
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία 04-07-2023 Ημέρα Τρίτη Ώρα 11.30 π.μ.
Τόπος διενέργειας	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» Εθνικής Αντίστασης 161, TK 55134 Θεσσαλονίκη
Περιγραφή έργου	Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»
Κωδικός CPV	39717200-3
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη	7.998,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Προαίρεση	Συνολική ποσότητα μέχρι 100% της κατακυρωθείσας ποσότητας κλιματιστικών έως τη λήξη της σύμβασης
Προϋπολογιζόμενη δαπάνη προαίρεσης	7.998,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6.450,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
Κρατήσεις επί της τιμής των ειδών	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Τόπος υποβολής προσφορών	Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» - Γραφείο Προμηθειών

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ»**

Α/Α	ΧΩΡΟΣ	ΙΣΧΥΣ			ΠΡΟΥΠΟΛ/ΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
		9.000 btu	12.000 btu	18.000 btu	
1.	Οδοντιατρείο	1	1	-	800,00€
2.	Μ.ΥΠ.Ι	1	-	-	350,00€
3.	Ιατρική της Εργασίας	-	1	-	450,00€
4.	Γρ. Τομεαρχών Ν.Υ. (Στάση Τραυμ/ων, Γραμματεία Ν.Υ.)	1	1	-	800,00€
5.	Καρδιολογική Κλινική	-	-	3	2.250,00€
6.	Φαρμακείο	-	2	-	900,00€
7.	Εργαστήριο Ύπνου	-	1	-	450,00€
8.	Ρευματολογική	-	1	-	450,00€
	ΣΥΝΟΛΟ				6.450,00 €
	Φ.Π.Α.				1.548,00 €
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.998,00 €

Χαρακτηριστικά κλιματιστικών μηχανημάτων τ. Split

1. Το κλιματιστικό μηχάνημα θα είναι ψύξης-θέρμανσης διαιρούμενου τύπου (split type), inverter, καινούργιο, σταθερής κατασκευής και θα φέρει πιστοποίηση CE. Στην προσφορά θα κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του προσφερόμενου τύπου κλιματιστικού, από τα οποία θα τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του.
1. Θα λειτουργεί με τάση δικτύου 220V/50Hz
2. Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον A+/A+
3. Το ψυκτικό υγρό να είναι R410A ή R32, ή ποιο σύγχρονο φιλικό πάντα προς το περιβάλλον
4. Η συσκευή να αποτελείται από:
 5. Εσωτερική μονάδα (τοίχου) παροχής θερμού και ψυχρού αέρα
 6. Εξωτερική μονάδα συμπύκνωσης
 7. Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια-χαλκοσωλήνες μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ενδεικτικού τύπου armaflex προστατευμένο με μονωτική ταινία). Τα καλώδια και οι σωλήνες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μήκος 7m
 8. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού, αυτοδιάγνωση βλαβών, ρύθμιση ταχύτητας (υψηλή- μεσαία- χαμηλή) , ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1°C, ρύθμιση κίνησης πτερυγίων, ρύθμιση κατάστασης (θέρμανση ,ψύξη, αφύγρανση και αυτόματη επιλογή λειτουργίας) και διακόπτη ON-OFF.
 9. Σωλήνας απαγωγής των στραγγισμάτων μέχρι το έδαφος..
10. Η εξωτερική μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενείς καιρικές συνθήκες
11. Θα διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος να ξεκινάει μόνο εφόσον η θερμοκρασία του εσωτερικού εναλλάκτη υπερβεί μια ορισμένη θερμοκρασία, για την αποφυγή δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων στη λειτουργία της θέρμανσης κατά την έναρξη ή μετά τον κύκλο απόψυξης.

12. Θα διαθέτει σύστημα ελέγχου και προστασίας του εσωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά την λειτουργία της θέρμανσης) από την δημιουργία παγετού.
13. Θα διαθέτει αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα.
14. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας έναντι υπερθέρμανσης του συμπιεστή
15. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας του συμπιεστή από συχνές διακοπές του ρεύματος.
16. Θα διαθέτει σύστημα προστασίας από υπέρταση.
17. Θα διαθέτει κατάλληλο φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων, εύκολα αφαιρούμενο για καθαρισμό ή αντικατάσταση.
18. Θα διαθέτει λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων.
19. Η ευαισθησία του θερμοστάτη χώρου Θα είναι τουλάχιστον 1° C
20. Το μήκος καθώς και η υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν παρουσιάζει μείωση δεν πρέπει να είναι μικρότερες από 5m
21. Η στάθμη θορύβου της εσωτερικής μονάδας στην υψηλή ταχύτητα να είναι το πολύ 42db
22. Η στάθμη θορύβου της εξωτερικής μονάδας να είναι το πολύ 55db
23. Για την λειτουργία της ψύξης το όριο να είναι 43° C (μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος) και για την λειτουργία της θέρμανσης το όριο να είναι -5° C (ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος)
24. Να έχει τουλάχιστον τρία χρόνια εγγύηση ή όσα δίνει ο κατασκευαστής εφ' όσον είναι πάνω από τρία.
25. Το κλιματιστικό θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία με όλα τα πιστοποιητικά του.
26. Η εγκατάστασή του να γίνει από αδειοδοτημένο ψυκτικό, αφού πρώτα λάβει γνώση του χώρου, η δε ηλεκτρολογική εγκατάσταση από αδειοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
27. Στις εργασίες περιλαμβάνεται:
 1. Η αποξήλωση των παλαιών άχρηστων κλιματιστικών και η μεταφορά τους σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.
 28. Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας με στηρίγματα πάνω στον τοίχο
 28. Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας στις υπάρχουσες μεταλλικές βάσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει μεταλλική βάση ή είναι κατεστραμμένη θα γίνει νέα μεταλλική βάση σχήματος Γ σε περίπτωση που η συσκευή τοποθετείται στον τοίχο ή σχήματος Π σε περίπτωση που τοποθετείται στο δάπεδο.
 28. Η εγκατάσταση των καλωδιώσεων, των χαλκοσωλήνων των ψυκτικών κυκλωμάτων μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, η μόνωσή τους καθώς και η εγκατάσταση του σωλήνα απαγωγής των στραγγισμάτων, ο οποίος θα οδηγεί τα στραγγίσματα στο έδαφος με κατάλληλα στηρίγματα..
 28. Η ηλεκτρική σύνδεση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.
 28. Η ηλεκτρική σύνδεση του κλιματιστικού με δική του ασφάλεια, στον ηλεκτρικό πίνακα που θα υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου. Η ηλεκτρολογική σύνδεση θα γίνεται υποχρεωτικά με την παρουσία του ηλεκτρολόγου του Νοσοκομείου.
 28. Η πλήρωση του συγκροτήματος με το προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή ψυκτικό υγρό (R32, R410) και ειδικό λιπαντικό έλαιο (χαμηλών θερμοκρασιών).
 28. Οι δοκιμές και οι ρυθμίσεις για παράδοση σε κανονική λειτουργία.
 28. Η σφράγιση των οπών από την διέλευση των σωληνώσεων και καλωδίων και η αποκατάσταση τυχόν φθορών που θα προκληθούν στα δομικά στοιχεία του κτιρίου κατά την εγκατάσταση του κλιματιστικού με επισκευαστικό κονίαμα.

Η παραπάνω υπηρεσία θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7112.01 του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Οι προσφορές, όσων επιθυμούν να συμμετέχουν, υποβάλλονται έντυπα στη διεύθυνση του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη) στο Γραφείο της Γραμματείας (πρωτόκολλο), μέχρι και τη Δευτέρα 03-07-2023 Ώρα 14:30 μ.μ.

Σε κλειστό φάκελο εξωτερικά θα αναγράφεται:

Ο τίτλος: Φάκελος προσφοράς για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια: «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ» CPV: 39717200-3.

- Ο Αριθ. Πρόσκλησης: 2023-27/ΣΠ
- Τα στοιχεία της εταιρείας
- Η διευκρίνιση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Διευκρινίζεται ότι οι προσφορές που τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει:

1. Δικαιολογητικά συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα εξής:

α) Απόσπασμα του σχετικού ποινικού μητρώου έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

β) Για την καταβολή φόρων, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.

γ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, εφόσον είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).

δ) Πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου – αριθμός καταχώρησης στο ΓΕΜΗ (παρ. 2 άρθρου 75) του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι εκάστοτε τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση **νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης** εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους (όπως πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τροποποιήσεων του καταστατικού ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).

στ) Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, του χρόνου ισχύος προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης σε περίπτωση επιλογής αναδόχου.

2. Οικονομοτεχνική προσφορά

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει την οικονομοτεχνική προσφορά, δηλαδή τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του.

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά, θα περιέχει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα:

ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΧΩΡΟΣ	ΙΣΧΥΣ btu	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΦΠΑ 24% ΣΕ ΕΥΡΩ	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
1	Οδοντιατρείο, Μ.ΥΠ.Ι, Γρ. Τομεαρχών Ν.Υ. (Στάση Τραυμ/ων, Γραμματεία Ν.Υ.)	9.000	3					1.302,00
2	Οδοντιατρείο, Ιατρική της Εργασίας, Γρ. Τομεαρχών Ν.Υ. (Στάση Τραυμ/ων, Γραμματεία Ν.Υ.), Φαρμακείο, Εργαστήριο Ύπνου, Ρευματολογική	12.000	7					3.906,00
3	Καρδιολογική Κλινική	18.000	3					2.790,00
	ΣΥΝΟΛΟ							7.998,00 €

Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, ο οποίος θα αναφέρεται ξεχωριστά.

Επίσης θα συμπληρώνεται και ο κωδικός και η τιμή Παρατηρητηρίου του προσφερόμενου υλικού, εφόσον αυτό αντιστοιχεί.

Οικονομική Προσφορά που είναι ανώτερη της προϋπολογισθείσας δαπάνης ή της τιμής Παρατηρητηρίου απορρίπτεται.

Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής στο σύνολο των ειδών, με την προϋπόθεση ότι με την προσφορά του ικανοποιούνται οι όροι της πρόσκλησης.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το είδος ή τα είδη εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και πάντα σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.

Προσφορές μπορεί να υποβάλλονται για το σύνολο ή και για μεμονωμένα είδη.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 04-07-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30π.μ. στο Γραφείο προμηθειών του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Η αρμόδια επιτροπή αποσφραγίζει τις προσφορές στον ορισμένο από την παρούσα χρόνο και προβαίνει στην αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, συντάσσοντας πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τον ανάδοχο, το οποίο επικυρώνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.

Επισημαίνεται ότι αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα η Επιτροπή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4 του ν.4412/2016.

Σε περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.

Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των ορίων του [άρθρου 118](#), περί απευθείας ανάθεσης, όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ.18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψήφιους μαζί με τις προσφορές τους, δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την αναθέτουσα αρχή.

Η ισχύς της σύμβασης θα είναι μέχρι 31-12-2023. Το Νοσοκομείο διατηρεί μονομερές δικαίωμα προαίρεσης για προμήθεια επιπλέον κλιματιστικών, συνολικής ποσότητας μέχρι 100% της κατακυρωθείσας ποσότητας, με τους ίδιους όρους και τιμές της σύμβασης, το οποίο μπορεί να ασκηθεί έως τη λήξη της.

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του Νοσοκομείου: Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134 Θεσσαλονίκη.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει τη σύμβαση από την υπογραφή της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και σύμφωνα με όσα αναγράφονται σ' αυτή.

Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από τιμολόγια ή δελτία αποστολής, αναγράφονται τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς της κατάστασης για κάθε είδος την ποσότητα και την τιμή αυτών. Τα άνωθεν παραστατικά θα εκδίδονται προς το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται από την επιτροπή ο απαιτούμενος έλεγχος και εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, συντάσσει και υπογράφει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

- Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για ένα (1) έτος.
- Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στη διαδρομή (URL) <http://www.agpavlos.gr./ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ>. Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.
- Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ισχύουν οι διατάξεις των νόμων και προεδρικών διαταγμάτων, όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση από την ιστοσελίδα του νοσοκομείου μας [http:// www.agpavlos.gr](http://www.agpavlos.gr).

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα του Νοσοκομείου για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΤΣΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ